

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25443

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Haga AG Naturbaustoffe Hübelweg 1 5102 Rapperswil Schweiz	
Hersteller	Haga AG Naturbaustoffe 5102 Rapperswil Schweiz	
Produkt	Haga Multipor WDVS mit Mineraldämmplatte	
Beschrieb	Hagatex Silicatputz (Deckputz) 2,5 mm. Haga Bio Einbettmörtel (Grundputz / Unterputz) 7,5 mm. Doppelte Netzeinbettung mit Haga Netz Super. Multipor Mineraldämmplatten 160 mm.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '308-13/2' (20. Dezember 2013)	
Prüfbestimmungen	21 VKF Putz auf festem Untergrund vom 1. 11. 2012	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 3
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 3
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	03.07.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit