



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25501

<b>Groupe 118</b>	Toiture - Tuiles	
<b>Requérant</b>	Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck Germany	
<b>Fabricant</b>	Nelskamp GmbH 46514 Schermbeck Germany	
<b>Produit</b>	Flachdach-Ziegel F 12 Ü - Süd	
<b>Description</b>	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 286 x 457 mm. Longueur de couverture: env. 327-363 mm, largeur de couverture: env. 235 mm. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Teintes: surface rouge naturelle, colorée engobée, colorée engobée noble.	
<b>Documentation</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1054_001' (26.Mai 2014)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 01 « Tuiles » du 01.04.2011	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle minimale:	RG 4
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 4
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
<b>Remarques</b>		
<b>Durée de validité</b>	31.12.2019	
Date d'édition	16.07.2014	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	

Martin Jordi

Sabine Lascheit