



VKF Hagelschutz Nr. 25501

Inhaber /-in
Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Germany

Hersteller /-in
Nelskamp GmbH
46514 Schermbeck
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel
Produkt Flachdach-Ziegel F 12 Ü - Süd

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe ca. 286 x 457 mm.
Decklänge: ca. 327— 363 mm, Deckbreite: ca. 235 mm.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farbe: Oberfläche naturrot, farbig engobiert und edelengobiert.
Produktionswerk: Unsleben (alle erhältlichen Farben).

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '118_1054_001' (26.Mai 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'319022707-1' (17. September 2019)

Prüfbestimmungen 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.01.2020
Ersetzt Dokument vom 16.07.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch