

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25502

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck Germany	
Hersteller	Nelskamp GmbH 46514 Schermbeck Germany	
Produkt	Nibra Flachdach-Ziegel F 10 Ü	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 296 x 487 mm. Decklänge: ca. 402— 428 mm, Deckbreite: ca. 242 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Farbe: Oberfläche naturrot, farbig engobiert und edelengobiert.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1054_002' (26. Mai 2014)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	16.07.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit