

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25502

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck Germany	
Fabricant	Nelskamp GmbH 46514 Schermbeck Germany	
Produit	Nibra Flachdach-Ziegel F 10 Ü	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 296 x 487 mm. Longueur de couverture: env. 402-428 mm, largeur de couverture: env. 242 mm. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Teintes: surface rouge naturelle, colorée engobée, colorée engobée noble.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1054_002' (26. Mai 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 4
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 4
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
Remarques		

Durée de validité 31.12.2019
Date d'édition 16.07.2014
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit