



## VKF Hagelschutz Nr. 25502

**Inhaber /-in**  
Nelskamp GmbH  
Waldweg 6  
46514 Schermbeck  
Germany

**Hersteller /-in**  
Nelskamp GmbH  
46514 Schermbeck  
Germany

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel  
**Produkt** Nibra Flachdach-Ziegel F 10 Ü

**Beschreibung** Tondachziegel für überlappende Verlegung.  
Größe ca. 296 x 487 mm.  
Decklänge: ca. 402— 428 mm, Deckbreite: ca. 242 mm.  
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.  
Farbe: Oberfläche naturrot, farbig engobiert und edelengobiert.  
Produktionswerk: Groß-Ammensleben (alle erhältlichen Farben)

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '118\_1054\_002' (26. Mai 2014), Gutachterliche Stellungnahme  
'319022707-1' (17. September 2019)

**Prüfbestimmungen** 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 01.01.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 16.07.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch