

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25503

Gruppe 119	Dach - Betondachsteine	
Gesuchsteller	Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck Germany	
Hersteller	Nelskamp GmbH 46514 Schermbeck Germany	
Produkt	Betondachstein Finkenberger-Pfanne	
Beschrieb	Betondachstein für überlappende Verlegung. Größe ca. 340 x 420 mm. Decklänge: ca. 314— 345 mm, Deckbreite: ca. 300 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Farbe: Oberfläche Longlife matt, glänzend; Climalife; farbig TOP 2000 S.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1054_003' (26.Mai 2014)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	16.07.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit