



Protection contre la grêle AEAI n° 25503

Demandeur
Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Germany

Fabricant
Nelskamp GmbH
46514 Schermbeck
Germany

Groupe 119 - Toiture - Tuiles en béton

Produit Tuile en béton Finkenberger-Pfanne

Description Tuile en béton pour pose en chevauchement.
Dimensions: env. 340 x 420 mm.
Longueur de couverture: env. 314-345 mm, largeur de couverture: env. 300 mm.
L'essai a été réalisé avec et sans crochets tempête.
Teinte: surface Longlife mate ou brillante, Climalife, colorée TOP 2000 S.
Usine de production: Gartrop (toutes les teintes disponibles)

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '118_1054_003' (26.Mai 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'319022707-1' (17. September 2019)

Conditions d'examen AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 01.01.2020
Remplace l'attestation du 16.07.2014

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4