

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25506

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Schwenk Baustoffe AG Aspstrasse 44 8472 Ober-Ohringen Schweiz	
Hersteller	Schwenk Baustoffe AG 8472 Ober-Ohringen Schweiz	
Produkt	Dispersionsspachtel plus mit Armierungsgewebe Fein auf Steinwolle	
Beschrieb	Deckputz: Silikonharzputz, K 2,0 mm. Grundputz: Dispersionsspachtel plus (Schichtstärke min. 3,0 mm). Mit Armierungsgewebe Fein. Dämmplatte: Steinwolle Flumroc Compact, 120 mm. Dämmplatten geklebt, ohne mechanische Befestigung. Putz mit Kantenschutz.	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '430.4' (11. Dezember 2013)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 11. 2012	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4*
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	16.07.2014	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit