

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25526

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| <b>Groupe 118</b>                    | Toiture - Tuiles  |       |
| <b>Requérant</b>                     | Erlus AG<br>Hauptstrasse 106<br>84088 Neufahrn<br>Germany   |       |
| <b>Fabricant</b>                     | Erlus AG<br>84088 Neufahrn<br>Germany   |       |
| <b>Produit</b>                       | Ergoldsbacher Monaco  |       |
| <b>Description</b>                   | Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.<br>Dimensions: env. 255 x 420 mm.<br>Longueur de couverture: env. 338-343 mm, largeur de couverture: env. 199 mm.<br>L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête.<br>Teintes: surface rouge naturelle, engobée. |       |
| <b>Documentation</b>                 | IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:<br>Rapport d'essais '118_1027_012' (27. Mai 2014)  |       |
| <b>Conditions d'examen</b>           | AEAI 01 « Tuiles » du 01.04.2011  |       |
| <b>Classification<br/>Evaluation</b> | Résistance à la grêle minimale:   | RG 4  |
|                                      | Résistance à la grêle minimale sans aspect:   | RG 4  |
|                                      | Résistance à la grêle aspect:   | RG 4  |
|                                      | Résistance à la grêle protection de lumière:  | RG -- |
|                                      | Résistance à la grêle translucidité:  | RG -- |
|                                      | Résistance à la grêle mécanique:  | RG -- |
|                                      | Résistance à la grêle étanchéité:   | RG 4  |
| <b>Remarques</b>                     |   |       |

**Durée de validité** 31.12.2019  
**Date d'édition** 22.07.2014  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit