

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 25528

<b>Gruppe 118</b>	Dach - Ziegel	
<b>Gesuchsteller</b>	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
<b>Hersteller</b>	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
<b>Produkt</b>	Ergoldsbacher E58 MAX®	
<b>Beschrieb</b>	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 290 x 465 mm. Decklänge: ca. 381 — 388 mm, Deckbreite: ca. 227 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Farbe: engobiert, edelengobiert.	
<b>Unterlagen</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1027_014' (27. Mai 2014)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	01 VKF Ziegel vom 1. 4. 2011	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4
<b>Bemerkungen</b>		
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2019	
Ausstelldatum	22.07.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit