



VKF Hagelschutz Nr. 25528

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Germany

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel
Produkt Ergoldsbacher E58 MAX®

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe ca. 290 x 465 mm.
Decklänge: ca. 381 — 388 mm, Deckbreite: ca. 227 mm.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farbe: engobiert, edelengobiert.
Produktionswerk 1: Marklkofen (naturrot, rot engobiert, kobaltblau, royalgrün)
Produktionswerk 2: Neufahrn (naturrot, kupferbraun, maroon, anthrazit,
diamantschwarz, titansilver)

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '118_1027_014' (27. Mai 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'318081402-1' (30. Juli 2019)

VKF Prüfbestimmungen 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 26.06.2020
Ersetzt Dokument vom 01.01.2020

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch