



Protection contre la grêle AEAI n° 25528

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Germany

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Ergoldsbacher E58 MAX®

Description

Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.

Dimensions: env. 290 x 465 mm.

Longueur de couverture: env. 381-388 mm, largeur de couverture: env. 227 mm.

L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête.

Teintes: surface engobée, engobée noble.

Usine de production 1: Marklkofen (rouge nature, engobée rouge, bleu cobalt, vert royal).

Usine de production 2: Neufahrn (rouge nature, brun cuivre, maroon, anthracite, noir diamant, argent titane).

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '118_1027_014' (27. Mai 2014), Rapport d'expertise '318081402-1'
(30. Juli 2019)

Conditions d'essais AEAI AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015

Classification Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 4
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 26.06.2020
Remplace l'attestation du 01.01.2020

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4