

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25539

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Gruppe 151 | Andere - Diverses | |
| Gesuchsteller | Oekag WasserTechnik AG Bodenhof-Terrasse 13a 6005 Luzern Schweiz | |
| Hersteller | Oekag WasserTechnik AG 6005 Luzern Schweiz | |
| Produkt | Oekag EnergyStop® Hagelschutzhaube | |
| Beschrieb | Gründach- und Hagelschutz-Haube passend zum Wasserventil. Oekag EnergyStop® Typ W für Dachwasserabläufe. Deckel: CrNi rostfreier Stahl, 1,0 mm. Seitenflächen: CrNi rostfreier Stahl, 0,8 mm Grösse: hexagonal 290 x 240 x 200 mm. Abstand Schutzhaube zum Gully 11 mm. | |
| Unterlagen | Egli Engineering AG: Prüfbericht '441_2' (9. Juni 2014) | |
| Prüfbestimmungen | 06 VKF Blech vom 1. 4. 2011 | |
| Klassifikation Beurteilung | Minimaler Hagelwiderstand: | HW 5 |
| | Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen: | HW 5 |
| | Hagelwiderstand Aussehen: | HW -- |
| | Hagelwiderstand Lichtabschirmung: | HW -- |
| | Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit: | HW -- |
| | Hagelwiderstand Mechanik: | HW 5 |
| | Hagelwiderstand Wasserdichtheit: | HW -- |
| Bemerkungen | Die Prüfung umfasst nicht die Bauteilfunktion Aussehen. | |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2019 | |
| Ausstelldatum | 16.07.2014 | Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen |
| Ersetzt Anerkennung vom | - | |



Martin Jordi



Sabine Lascheit