

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25582

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Groupe 146 | Façade – Volets | |
| Requérant | Ernst Weber AG Schellerstrasse 20 8620 Wetzikon Schweiz | |
| Fabricant | Ernst Weber AG 8620 Wetzikon Schweiz | |
| Produit | A80, B80, C80, F80, K50, L50, M50, W80, Y80, Z80 | |
| Description | Volet en aluminium. Epaisseur du cadre > 1,6 mm. Lamelles rigidifiées d'épaisseur > 1,3 mm. Surface poudrée et thermolaquée. L'attestation s'applique aux surfaces poudrées et mates de toutes les teintes. | |
| Documentation | FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais 'FPC 321-14-3' (30. Juni 2014), Gutachterliche Stellungnahme 'FPC 387-15-1' (07. November 2015) | |
| Conditions d'examen | AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.04.2011 | |
| Classification Evaluation | Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect: | RG 5 RG 3 |

Remarques

Durée de validité 31.12.2019
Date d'édition 14.12.2015
Remplace l'attestation du 09.09.2014

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Sabine Lascheit



Martin Jordi