

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25584

Gruppe 146	Fassade - Fensterladen	
Gesuchsteller	Ernst Weber AG Schellerstrasse 20 8620 Wetzikon Schweiz	
Hersteller	Ernst Weber AG 8620 Wetzikon Schweiz	
Produkt	V80, X80	
Beschrieb	Fensterladen aus Aluminium Rahmendicke > 1,6 mm. Ausgesteifte Lamellen > 1,3 mm. Oberfläche pulverbeschichtet und einbrennlackiert. Anerkennung gilt für pulverbeschichtete und matte Oberflächen in allen Farben.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'FPC 321-14-3' (30. Juni 2014)	
Prüfbestimmungen	15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 5
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW 5
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	09.09.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit