

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25589

Gruppe 149	Fassade - Naturstein, Klinker und Feinsteinzeug	
Gesuchsteller	Sto AG Südstrasse 14 8172 Niederglatt Schweiz	
Hersteller	Sto AG 8172 Niederglatt Schweiz	
Produkt	StoVentec Stone Massive	
Beschrieb	Hinterlüftete Fassadenplatte aus Stein. Platte aus polierten Jurakalk, d = 30 mm. Zweiseitig gehalten mit Aluminiumprofil. Unterkonstruktion: ProdEX-12 der Firma Ecolite AG. Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Oberflächen.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'FPC_328-14-1' (29. Mai 2014)	
Prüfbestimmungen	17 VKF Naturstein vom 1. 6. 2014	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 5
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	09.09.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit