

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25657

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Pavatex SA Rte. de la Pisciculture 37 1701 Fribourg Schweiz	
Hersteller	Pavatex SA 1701 Fribourg Schweiz	
Produkt	Pavatex Diffutherm mit Putzssystem Sarna Granol	
Beschrieb	<p>Wärmedämm-Verbundsystem Dämmstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> - Holzfaserdämmstoff Pavatex Diffutherm 60 mm, ca. 190 kg/m³. - Mechnisch befestigt mit Pavatex Diffutherm Befestigungsdübel. <p>Grundputz (Unterputz)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundierung Granol Granolan-Tiefgrund. - Armierung Granol Sanogram 2000 Armiermörtel und Granol Putzarmierungsgewebe 200 g, Schichtdicke 10 mm. <p>Deckputz und Anstrich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keim Buritto Universalputz, Körnung 3 mm, Schichtdicke 2 mm. - Keim Soldalit OH (Silikat). <p>Gesamtstärke Putzaufbau 12 mm.</p>	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '469.1' (15. August 2014)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 11. 2012	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand: Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen: Hagelwiderstand Aussehen: Hagelwiderstand Lichtabschirmung: Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit: Hagelwiderstand Mechanik: Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 3 HW 3 HW 4 HW -- HW -- HW -- HW 3
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	09.09.2014	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen


Martin Jordi


Sabine Lascheit