

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25702

Groupe 146	Façade – Volets	
Requérant	Alurex AG Hilagstrasse 20 8360 Eschlikon Schweiz	
Fabricant	Alurex AG 8360 Eschlikon Schweiz	
Produit	Economica S50	
Description	Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé. À lamelles horizontales rigides enchâssées dans le cadre. Cadre formé de profilés obliques de 73-80 28 1,7 mm. Lamelles de 50 8 1,3 mm. Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat® « structure fine mate ».	
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '483.1' (18. August 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 3
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle aspect:	RG 3
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG 5
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG 4
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG --
Remarques		

Durée de validité 31.12.2019
Date d'édition 01.12.2014
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit