

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25702

Gruppe 146	Fassade - Fensterladen	
Gesuchsteller	Alurex AG Hilagstrasse 20 8360 Eschlikon Schweiz	
Hersteller	Alurex AG 8360 Eschlikon Schweiz	
Produkt	Economica S50	
Beschrieb	Fensterladen (Klappladen) aus stranggepressten Aluminiumprofil. Mit im Rahmen eingelassenen, horizontalen Lamellen (starr). Rahmenprofil schrägverlaufend 73-80 28 1.7 mm. Lamellen 50 8 1.3 mm. Pulverbeschichtung nach Qualicoat® Standard "Feinstruktur Matt".	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '483.1' (18. August 2014)	
Prüfbestimmungen	15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 5
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW 4
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.12.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit