

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25703

<b>Groupe 146</b>	Façade – Volets	
<b>Requérant</b>	Kindt Fensterladen AG Südstrasse 16 3250 Lyss Schweiz	
<b>Fabricant</b>	Kindt Fensterladen AG 3250 Lyss Schweiz	
<b>Produit</b>	Economica S50	
<b>Description</b>	Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé. À lamelles horizontales rigides enchâssées dans le cadre. Cadre formé de profilés obliques de 73-80   28   1,7 mm. Lamelles de 50   8   1,3 mm. Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat® « structure fine mate ».	
<b>Documentation</b>	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '483.1' (18. August 2014)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.04.2011	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle minimale:	RG 3
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle aspect:	RG 3
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG 5
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG 4
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG --
<b>Remarques</b>		

**Durée de validité** 31.12.2019  
Date d'édition 01.12.2014  
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit