

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 25759

<b>Gruppe 122</b>	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
<b>Gesuchsteller</b>	Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstrasse 36 4133 Pratteln Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Bosch Solarthermie GmbH 48493 Wetrtingen Germany	
<b>Produkt</b>	Logasol SKS 5.0s / Logasol SKS 5.0w	
<b>Beschrieb</b>	Thermischer Flachkollektor für senkrechte und waagrechte Anwendung. Abdeckung aus Solarglas (ESG), Glasstärke = 3.2 mm. Solar-Keymark 011-7S2273F und 011-7S2271F. Randabschluss des Kollektors aus duroplastischem Kunststoff.	
<b>Unterlagen</b>	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Prüfbericht '21226903.001_HW4' (11. November 2014)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	19 VKF Thermische Sonnenkollektoren Version 1.02 vom 1. 6. 2014	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4* HW 4*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2020	
Ausstelldatum	16.01.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	01.12.2014	

*M. Jordi*

Martin Jordi

*Sabine Lascheit*

Sabine Lascheit