

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25759

<b>Groupe 122</b>	Toiture - Capteurs solaires	
<b>Requérant</b>	Buderus Heiztechnik AG Netzbodenstrasse 36 4133 Pratteln Schweiz	
<b>Fabricant</b>	Bosch Solarthermie GmbH 48493 Wettringen Germany	
<b>Produit</b>	Logasol SKS 5.0s / Logasol SKS 5.0w	
<b>Description</b>	Capteur thermique plan applicable verticalement ou horizontalement. Couverture en verre solaire (VST) d'épaisseur 3,2 mm. Certifications Solar Keymark n° 011-7S2273F et 011-7S2271F. Les bords du capteur sont recouverts de plastique thermodurcissable.	
<b>Documentation</b>	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Rapport d'essais '21226903.001_HW4' (11. November 2014)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 19 « Capteurs solaires thermiques » version 1.02 du 01.06.2014	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4* RG 4*
<b>Remarques</b>	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
<b>Durée de validité</b>	31.12.2020	
Date d'édition	16.01.2015	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	01.12.2014	

*M Jordi*

Martin Jordi

*Sabine Lascheit*

Sabine Lascheit