

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25761

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Gruppe 113 | Dach - Kunststoffplatten | |
| Gesuchsteller | Bayer MaterialScience GmbH Otto-Hesse-Str. 19/T9 64293 Darmstadt Germany | |
| Hersteller | Bayer MaterialScience GmbH 64293 Darmstadt Germany | |
| Produkt | Makrolon® Multi UV 2/16-30 White 2146 | |
| Beschrieb | Kunststoff-Hohlkammerplatte aus Polycarbonat PC. Plattendicke = 16 mm, Schichtdicken = 1.3 mm (2 Schichten). Stegabstand = 30 mm, Stegstärke = 0.8 mm. Oberfläche beidseitig glatt und hoch glänzend mit beidseitiger Anti-UV Beschichtung ≥40µ. Geprüft in Standardrahmen mit Verlegung in Längsrichtung. | |
| Unterlagen | FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '324-14/1k' (19. Mai 2014) | |
| Prüfbestimmungen | 11 VKF Kunststoffplatten vom 1. 4. 2012 | |
| Klassifikation Beurteilung | Minimaler Hagelwiderstand: | HW 4* |
| | Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen: | HW 5* |
| | Hagelwiderstand Aussehen: | HW 4* |
| | Hagelwiderstand Lichtabschirmung: | HW -- |
| | Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit: | HW 5* |
| | Hagelwiderstand Mechanik: | HW -- |
| | Hagelwiderstand Wasserdichtheit: | HW 5* |
| Bemerkungen | * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern | |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2019 | |
| Ausstelldatum | 08.12.2014 | Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen |
| Ersetzt Anerkennung vom | - | |

M. Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit