



## VKF Hagelschutz Nr. 25794

**Inhaber /-in**

suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer  
Gebäudetechnik  
Auf der Mauer 11  
8021 Zürich  
Schweiz

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

110 - Dach - Dünobleche

**Produkt**

Flachblech Titanzink (EN 988) 0.7 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt /  
Tôle plane en zinc-titane (EN 988) de 0,7 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire

**Beschreibung**

Flachblech aus oxidiertem Titanzink (EN 988), Dicke = 0.7 mm.  
Oberfläche 3 Jahre bewittert.  
Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (W Nr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430),  
Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech.  
Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten,  
Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

**Unterlagen**

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H250VKF-2' (24. November 2014),  
Prüfbericht 'H249VKF' (6. Juni 2014); VKF Fachkommission Elementarschutzregister  
FER: Beschluss '35-4a' (2. April 2014); Institut für Solartechnik SPF: Gutachterliche  
Stellungnahme 'SPF Bericht H304' (14. Juli 2019)

**Prüfbestimmungen**

06 VKF Blech vom 1. 6. 2014, Version 1.02

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

**Bemerkungen****Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

11.09.2019

**Ersetzt Dokument vom**

11.12.2014

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch