

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25801

Groupe 110	Toiture - Tôles	
Requérant	suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Auf der Mauer 11 8021 Zürich Schweiz	
Fabricant	-	
Produit	Flachblech Titanzink (EN 988) 0.8 mm direkt auf Holz verlegt / Tôle plane en zinc-titane (EN 988) de 0,8 mm posée directement sur du bois	
Description	Tôle plane en zinc-titane oxydé (EN 988) d'épaisseur 0,8 mm. Surface gris ardoise prépatinée chimiquement. Montage directement sur un panneau en bois, sans autre support. Seule la surface de la tôle a été testée. Cette attestation ne concerne pas la résistance à la grêle des arêtes, joints, etc.	
Documentation	Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H125VKF' (4. Januar 2014), Rapport d'essais 'H120VKF' (3. Januar 2014); AEAI Commission du répertoire de protection éléments naturels CRP: Décision '35-4a' (2. April 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 06 « Tôle » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 5 RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2019
Date d'édition 11.12.2014
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit