



## VKF Hagelschutz Nr. 25805

### Inhaber /-in

suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer  
Gebäudetechnik  
Auf der Mauer 11  
8021 Zürich  
Schweiz

### Hersteller /-in

-

### Gruppe

130 - Fassade - Dünnbleche

### Produkt

Flachblech Titanzink (EN 988) 0.7 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt /Tôle  
plane en zinc-titane (EN 988) de 0,7 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire

### Beschreibung

Flachblech aus oxidiertem Titanzink (EN 988), Dicke = 0.7 mm.  
Oberfläche 3 Jahre bewittert.  
Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (W Nr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430),  
Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech.  
Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten,  
Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

### Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H250VKF-1' (24. November 2014); VKF  
Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (2. April 2014);  
Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H250VKF-2' (24. November 2014),  
Gutachterliche Stellungnahme 'SPF Bericht H304' (14. Juli 2019)

### Prüfbestimmungen

06 VKF Blech vom 1. 6. 2014, Version 1.02

### Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

### Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

### Bemerkungen

### Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

### Ausstellungsdatum

11.09.2019

### Ersetzt Dokument vom

11.12.2014

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch