Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen
Hagelregister

VKF Hagelschutz
VKF Nr. 25806

Gruppe 130	Fassade - Bleche
Gesuchsteller	suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Auf der Mauer 11 8021 Zürich Schweiz
Hersteller	-
Produkt	Flachblech Titanzink (EN 988) 0.7 mm direkt auf Holz verlegt / Tôle plane en zinc-titane (EN 988) de 0,7 mm posée directement sur du bois
Beschrieb	Flachblech aus oxidiertem Titanzink (EN 988), Dicke = 0.7 mm. Oberfläche bewittert und natürlich gealtert. Aufbau direkt auf Holzplatte ohne zusätzliche Unterlage. Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.
Unterlagen	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H248VKF' (6. Juni 2014), Prüfbericht 'H250VKF-2' (24. November 2014); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (2. April 2014)
Prüfbestimmungen	06 VKF Blech vom 1. 4. 2011
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: HW 5 Hagelwiderstand Aussehen: HW 3
Bemerkungen	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Ausstelldatum	11.12.2014
Ersetzt Anerkennung vom	-

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5