

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25807

Gruppe 130	Fassade - Bleche	
Gesuchsteller	suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Auf der Mauer 11 8021 Zürich Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	Flachblech Titanzink (EN 988) 0.8 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt /Tôle plane en zinc-titane (EN 988) de 0,8 mm posée sur une plaque d'acier intercalaire	
Beschrieb	Flachblech aus oxidiertem Titanzink (EN 988), Dicke = 0.8 mm. Kupfergehalt = 1%. Oberfläche schiefergrau, chemisch vorbewittert. Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (W.Nr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430), Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech. Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.	
Unterlagen	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H133VKF' (4. Januar 2014), Prüfbericht 'H120VKF' (3. Januar 2014); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (2. April 2014)	
Prüfbestimmungen	06 VKF Blech vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5 HW 5
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	11.12.2014	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit