

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25809

Gruppe 130	Fassade - Bleche	
Gesuchsteller	suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Auf der Mauer 11 8021 Zürich Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	Flachblech Titanzink (EN 988) 1.0 mm direkt auf Holz verlegt / Tôle plane en zinc-titane (EN 988) de 1,0 mm posée directement sur du bois	
Beschrieb	Flachblech aus oxidiertem Titanzink (EN 988), Dicke = 1.0 mm. Oberfläche chemisch vorbewittert. Aufbau direkt auf Holzplatte ohne zusätzliche Unterlage. Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.	
Unterlagen	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H137VKF' (4. Januar 2014), Prüfbericht 'H120VKF' (3. Januar 2014); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (2. April 2014)	
Prüfbestimmungen	06 VKF Blech vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5 HW 3
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	11.12.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M. Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit