

VKF Hagelschutz

VKF Nr. 25813

Gruppe 130	Fassade - Bleche	
Gesuchsteller	suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Auf der Mauer 11 8021 Zürich Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	Flachblech Aluminium (AlMn1Mg0.5) 1.2 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt / Tôle plane en aluminium (AlMn1Mg0,5) de 1,2 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire	
Beschrieb	Flachblech aus Aluminium (AlMn1Mg0.5), Dicke = 1.2 mm. Oberfläche Zweischichteinbrennlackierung grau. Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (WNr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430), Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech. Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.	
Unterlagen	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H242VKF' (6. Mai 2014), Prüfbericht 'H155VKF' (6. Januar 2014); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (2. April 2014)	
Prüfbestimmungen	06 VKF Blech vom 1. 4. 2011	
Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	11.12.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit