

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 25814

<b>Gruppe 110</b>	Dach - Bleche	
<b>Gesuchsteller</b>	suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Auf der Mauer 11 8021 Zürich Schweiz	
<b>Hersteller</b>	-	
<b>Produkt</b>	Flachblech Kupfer(Cu-DHP   2.0090) 0.6 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt / Tôle plane en cuivre (Cu-DHP   2.0090) de 0,6 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire	
<b>Beschrieb</b>	Flachblech aus Kupfer, Dicke = 0.6 mm. Oberfläche 3 Jahre bewittert, natürlich oxidiert. Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (WNr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430), Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech. Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.	
<b>Unterlagen</b>	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H176VKF' (8. Januar 2014), Prüfbericht 'H100VKF' (3. Januar 2014); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (2. April 2014)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	06 VKF Blech vom 1. 4. 2011	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5 HW 3

**Bemerkungen**

<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2019	
Ausstelldatum	11.12.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

*M. Jordi*

Martin Jordi

*Sabine Lascheit*

Sabine Lascheit