



VKF Hagelschutz Nr. 25814

Inhaber /-in

suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnik
Auf der Mauer 11
8021 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

110 - Dach - Dünnbleche

Produkt

Flachblech Kupfer(Cu-DHP | 2.0090) 0.6 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech
verlegt / Tôle plane en cuivre (Cu-DHP | 2.0090) de 0,6 mm posée sur une tôle
d'acier intercalaire

Beschreibung

Flachblech aus Kupfer, Dicke = 0.6 mm.
Oberfläche 3 Jahre bewittert, natürlich oxidiert.
Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (W Nr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430),
Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech.
Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten,
Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H176VKF' (8. Januar 2014), Prüfbericht
'H100VKF' (3. Januar 2014); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER:
Beschluss '35-4a' (2. April 2014); Institut für Solartechnik SPF: Gutachterliche
Stellungnahme 'SPF Bericht H304' (14. Juli 2019)

Prüfbestimmungen

06 VKF Blech vom 1. 6. 2014, Version 1.02

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

11.09.2019

Ersetzt Dokument vom

11.12.2014

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch