

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25816

Groupe 130	Façade - Tôles	
Requérant	suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Auf der Mauer 11 8021 Zürich Schweiz	
Fabricant	-	
Produit	Flachblech Kupfer (Cu-DHP 2.0090) 0.6 mm direkt auf Holz verlegt / Tôle plane en cuivre (Cu-DHP 2.0090) de 0,6 mm posée directement sur du bois	
Description	Tôle plane en cuivre d'épaisseur 0,6 mm. Surface patinée, oxydée naturellement. Montage directement sur un panneau en bois, sans autre support. Seule la surface de la tôle a été testée. Cette attestation ne concerne pas la résistance à la grêle des arêtes, joints, etc.	
Documentation	Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H177VKF' (7. Januar 2014), Rapport d'essais 'H100VKF' (3. Januar 2014); AEAI Commission du répertoire de protection éléments naturels CRP: Décision '35-4a' (2. April 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 06 « Tôle » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 5 RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2019
Date d'édition 11.12.2014
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit