

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25817

Gruppe 130	Fassade - Bleche	
Gesuchsteller	suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Auf der Mauer 11 8021 Zürich Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	Flachblech Kupfer (Cu-DHP 2.0090) 0.6 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt / Tôle plane en cuivre (Cu-DHP 2.0090) de 0,6 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire	
Beschrieb	Flachblech aus Kupfer, Dicke = 0.6 mm. Oberfläche bewittert, natürlich oxidiert. Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (WNr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430), Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech. Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.	
Unterlagen	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H178VKF' (8. Januar 2014), Prüfbericht 'H100VKF' (3. Januar 2014), Beschluss '35-4a' (2. April 2014)	
Prüfbestimmungen	06 VKF Blech vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5 HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	11.12.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit