



## VKF Hagelschutz Nr. 25819

**Inhaber /-in**

suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer  
Gebäudetechnik  
Auf der Mauer 11  
8021 Zürich  
Schweiz

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

130 - Fassade - Dünnbleche

**Produkt**

Flachblech Kupfer (Cu-DHP | 2.0090) 1.0 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech  
verlegt / Tôle plane en cuivre (Cu-DHP | 2.0090) de 1,0 mm posée sur une tôle  
d'acier intercalaire

**Beschreibung**

Flachblech aus Kupfer (Cu-DHP | 2.0090), Dicke = 1.0 mm.  
Oberfläche unbehandelt.  
Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (W.Nr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430),  
Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech.  
Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten,  
Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

**Unterlagen**

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H118V' (4. Januar 2014), Prüfbericht  
'H100VKF' (3. Januar 2014); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER:  
Beschluss '35-4a' (2. April 2014); Institut für Solartechnik SPF: Gutachterliche  
Stellungnahme 'SPF Bericht H304' (14. Juli 2019)

**Prüfbestimmungen**

06 VKF Blech vom 1. 6. 2014, Version 1.02

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

**Bemerkungen****Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

11.09.2019

**Ersetzt Dokument vom**

11.12.2014

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch