Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen
Hagelregister

VKF Hagelschutz
VKF Nr. 25819

Gruppe 130	Fassade - Bleche
Gesuchsteller	suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Auf der Mauer 11 8021 Zürich Schweiz
Hersteller	-
Produkt	Flachblech Kupfer (Cu-DHP | 2.0090) 1.0 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt / Tôle plane en cuivre (Cu-DHP | 2.0090) de 1,0 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire
Beschrieb	Flachblech aus Kupfer (Cu-DHP | 2.0090), Dicke = 1.0 mm. Oberfläche unbehandelt. Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (WNr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430), Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech. Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.
Unterlagen	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H118V' (4. Januar 2014), Prüfbericht 'H100VKF' (3. Januar 2014); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (2. April 2014)
Prüfbestimmungen	06 VKF Blech vom 1. 4. 2011
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: HW 5 Hagelwiderstand Aussehen: HW 4
Bemerkungen	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Ausstelldatum	11.12.2014
Ersetzt Anerkennung vom	-

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5