



VKF Hagelschutz Nr. 25820

Inhaber /-in

suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnik
Auf der Mauer 11
8021 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

130 - Fassade - Dünnbleche

Produkt

Flachblech Chromstahl verzinkt 0.5 (X2CrTiNb18|1.4509) 0.5 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt / Tôle plane en acier au chrome étamé (X2CrTiNb18|1.4509) de 0,5 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire.

Beschreibung

Flachblech aus Chromstahl verzinkt 0.5 (X2CrTiNb18|1.4509), Dicke = 0.5 mm. Oberfläche verzinkt.
Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (W.Nr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430), Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech.
Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H188VKF' (6. Januar 2014), Prüfbericht 'H140VKF' (6. Januar 2014); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (6. Januar 2014); Institut für Solartechnik SPF: Gutachterliche Stellungnahme 'SPF Bericht H304' (14. Juli 2019)

Prüfbestimmungen

06 VKF Blech vom 1. 6. 2014, Version 1.02

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

11.09.2019

Ersetzt Dokument vom

11.12.2014

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch