

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25820

Gruppe 130	Fassade - Bleche	
Gesuchsteller	suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Auf der Mauer 11 8021 Zürich Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	Flachblech Chromstahl verzinkt 0.5 (X2CrTiNb18 1.4509) 0.5 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt / Tôle plane en acier au chrome étamé (X2CrTiNb18 1.4509) de 0,5 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire.	
Beschrieb	Flachblech aus Chromstahl verzinkt 0.5 (X2CrTiNb18 1.4509), Dicke = 0.5 mm. Oberfläche verzinkt. Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (WNr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430), Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech. Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.	
Unterlagen	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H188VKF' (6. Januar 2014), Prüfbericht 'H140VKF' (6. Januar 2014); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (6. Januar 2014)	
Prüfbestimmungen	06 VKF Blech vom 1. 4. 2011	
Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	11.12.2014	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit