

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25821

Gruppe 130	Fassade - Bleche
Gesuchsteller	suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Auf der Mauer 11 8021 Zürich Schweiz
Hersteller	-
Produkt	Flachblech Chromnickelstahl (W.Nr. 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A), 0.8 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt / Tôle plane en acier au chrome-nickel (matériau 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A)) de 0,8 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire
Beschrieb	Flachblech aus Chromnickelstahl (W.Nr. 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A), Dicke = 0.8 mm. Oberfläche unbehandelt. Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (W.Nr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430), Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech. Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.
Unterlagen	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H231VKF' (6. Mai 2014), Prüfbericht 'H140VKF' (6. Januar 2014); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (2. April 2014)
Prüfbestimmungen	06 VKF Blech vom 1. 4. 2011
Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität: HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen: HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	11.12.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit