

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25822

Gruppe 130	Fassade - Bleche
Gesuchsteller	suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Auf der Mauer 11 8021 Zürich Schweiz
Hersteller	-
Produkt	Flachblech Chromnickelstahl (WNr. 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A), 0.8 mm direkt auf Holz verlegt / Tôle plane en acier au chrome-nickel (matériau 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A)) d'épaisseur 0,8 mm posée directement sur du bois
Beschrieb	Flachblech aus Chromnickelstahl (WNr. 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A), Dicke = 0.8 mm. Oberfläche unbehandelt. Aufbau direkt auf Holzplatte ohne zusätzliche Unterlage. Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.
Unterlagen	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H230VKF' (6. Mai 2014), Prüfbericht 'H140VKF' (6. Januar 2014), Beschluss '35-4a' (2. April 2014)
Prüfbestimmungen	06 VKF Blech vom 1. 4. 2011
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: HW 5 Hagelwiderstand Aussehen: HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	11.12.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit