



VKF Hagelschutz Nr. 25822

Inhaber /-in

suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnik
Auf der Mauer 11
8021 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

130 - Fassade - Dünnbleche

Produkt

Flachblech Chromnickelstahl (WNR. 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A), 0.8 mm
direkt auf Holz verlegt / Tôle plane en acier au chrome-nickel (matériau 1.4301
(X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A)) d'épaisseur 0,8 mm posée directement sur du bois

Beschreibung

Flachblech aus Chromnickelstahl (WNR. 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A),
Dicke = 0.8 mm.
Oberfläche unbehandelt.
Aufbau direkt auf Holzplatte ohne zusätzliche Unterlage.
Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft.
Der Hagelwiderstand von Kanten, Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser
Anerkennung.

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H230VKF' (6. Mai 2014), Prüfbericht
'H140VKF' (6. Januar 2014), Beschluss '35-4a' (2. April 2014), Gutachterliche
Stellungnahme 'SPF Bericht H304' (14. Juli 2019)

Prüfbestimmungen

06 VKF Blech vom 1. 6. 2014, Version 1.02

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

11.09.2019

Ersetzt Dokument vom

11.12.2014

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch