

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25850

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Wienerberger GmbH Oldenburger Allee 26 30659 Hannover Germany	
Fabricant	Wienerberger GmbH 30659 Hannover Germany	
Produit	Universo 14 (Produktion Bogen)	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 260 x 410 mm, longueur de couverture: env. 333-353 mm, largeur de couverture: env. 208 mm. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Teintes: surface rouge naturelle et engobée (toutes les teintes disponibles). Fabrique: Bogen.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '314100903-3' (4. November 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » version 1.03 du 01.06.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2019
Date d'édition 01.12.2014
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit