



## VKF Hagelschutz Nr. 25850

**Inhaber /-in**  
Wienerberger GmbH  
Oldenburger Allee 26  
30659 Hannover  
Germany

**Hersteller /-in**  
Wienerberger GmbH  
30659 Hannover  
Germany

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel

**Produkt** Universo 14

**Beschreibung** Tondachziegel für überlappende Verlegung.  
Größe ca. 260 x 410 mm, Decklänge: ca. 333 — 353 mm,  
Deckbreite: ca. 208 mm.  
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.  
Farbe: Naturrot und engobiert (alle erhältlichen Farben).  
Herstellerwerk: Bogen.

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '314100903-3' (4. November 2014), Gutachterliche Stellungnahme  
'319110515-1' (11. Dezember 2019)

**Prüfbestimmungen** 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 31.01.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 01.12.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch