



Protection contre la grêle AEAI n° 25850

Demandeur
Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Germany

Fabricant
Wienerberger GmbH
30659 Hannover
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Universo 14

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions: env. 260 x 410 mm, longueur de couverture: env. 333-353 mm, largeur de couverture: env. 208 mm.
L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête.
Teintes: surface rouge naturelle et engobée (toutes les teintes disponibles).
Fabrique: Bogen.

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '314100903-3' (4. November 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'319110515-1' (11. Dezember 2019)

Conditions d'examen AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 31.01.2020
Remplace l'attestation du 01.12.2014

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie


Martin Jordi


Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4