

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25853

Groupe 129	Façade - Panneaux sandwich	
Requérant	3A Composites GmbH Alusingenplatz 1 78224 Singen Germany	
Fabricant	3A Composites GmbH 78224 Singen Germany	
Produit	Alucobond® A2	
Description	Élément sandwich formé de tôles d'aluminium enserrant un noyau minéral avec liant polymère. Épaisseur totale: 4 mm, épaisseur des tôles: 0,5 mm. Montage au moyen de rivets sur un support en aluminium (t ≥ 1,5 mm), portée du support: max. 1,00 m. L'attestation s'applique à toutes les couleurs métalliques et mates.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '131_1053_001' (27. Oktober 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 20 « Eléments sandwich » du 01.09.2011, AEAI 11 « Plaques en matière plastique » du 01.04.2012, Französisch AEAI 06 « Tôle » version 1.02 du 01.6.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 5 RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2019
Date d'édition 01.12.2014
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit