



VKF Hagelschutz Nr. 25919

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Germany

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Ergoldsbacher Biber und Ergoldsbacher Sinterbiber >14 mm

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe ca. 180 x 380 mm.
Typ: Biber Rundschnitt und Rautenschnitt, Stärke 14-15 mm.
Oberfläche: glatt, gewellt, gebürstet, aufgeraut.
Farbe: Gilt für alle erhältlichen Farben auf naturroten Dachziegeln.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Herstellerwerk: Marklkofen.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '118_1027_20' (3. Dezember 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'320030201-1' (17. Juni 2020)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 01.10.2015

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 08.12.2020
Ersetzt Dokument vom 26.06.2020

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen


Martin Jordi


Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4