

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25920

Gruppe	118 - Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Hersteller	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produkt	Ergoldsbacher Kirchenbiber >17 mm	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 180 x 380 mm. Typ: Spitzschnitt und Rundschnitt, unterseitig kapillarvermeidend profiliert, Stärke 17-18 mm. Oberfläche und Farbe: glatt, gewellt, gebürstet, aufgeraut, naturrot, sinterrot, engobiert. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Herstellerwerk: Marklkofen.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1027_015' (3. Dezember 2014)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel, Version 1.03 vom 1. 6. 2014	
Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5
Bemerkungen		

Gültigkeitsdauer 31.12.2020
Aussteldatum 16.01.2015
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Martin Jordi



Eveline Augsburg