

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25920

Groupe	118 - Toiture - Tuiles
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany
Produit	Ergoldsbacher Kirchenbiber >17 mm
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 180 x 380 mm. Type: pointue et arrondie, face inférieure profilée contre la capillarité, épaisseur 17-18 mm. Surface et couleur: lisse, ondulée, brossée, rugueuse, rouge naturel, rouge flammé, engobée. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Fabrique: Marklkofen.
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_015' (3. Dezember 2014)
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » version 1.03 du 01.06.2014
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 5
Remarques	

Durée de validité 31.12.2020

Association des établissements cantonaux

Date d'édition 16.01.2015

Remplace l'attestation du -



Martin Jordi



Eveline Augsburg