



## VKF Hagelschutz Nr. 25921

**Inhaber /-in**  
ERLUS AG  
Hauptstrasse 106  
84088 Neufahrn  
Germany

**Hersteller /-in**  
ERLUS AG  
84088 Neufahrn  
Germany

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel

**Produkt** Ergoldsbacher Handschlagbiber >21 mm

**Beschreibung** Tondachziegel für überlappende Verlegung.  
Größe ca. 180 x 380 mm.  
Typ: Gotischer Schnitt, unterseitig kapillarvermeidend profiliert, Stärke 21-23 mm.  
Oberfläche: glatt, gewellt, gebürstet, aufgeraut.  
Farbe: Gilt für alle erhältlichen Farben auf naturroten Dachziegeln.  
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.  
Herstellerwerk: Marklkofen.

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '118\_1027\_018' (3. Dezember 2014), Gutachterliche Stellungnahme  
'320030201-1' (17. Juni 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 01.10.2015

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 5  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 08.12.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 26.06.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5